



AB 642

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY**

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2

Związek Międzygminny "NIDA 2000"

wpłynęło dnia 22.12.2015

podpis *A. Białas*



SE Ib/47301/448/S/15

Kod próbki: P-Ib-/671/S/15

Busko-Zdrój, dnia 22.12.2015

Strona 1/2

Sprawozdanie z badań Nr Ib/654/S/15

– woda z wodociągu

Nazwa i adres Klienta: Związek Międzygminny NIDA 2000, Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn

Pismo, znak: Zlecenie w/w firmy Nr Ib/448/S/15 z dnia 21.12.2015

Pochodzenie wody: wodociąg Stary Korczyn

Miejsce poboru próbek: Szkoła Podstawowa Książnice Wielkie

Data i godzina poboru próbek: 21.12.2015 godz. 10⁰⁰

Próbkobiorca / doręczyciel: Próbki pobrane i dostarczone przez zleceniodawcę.

Warunki poboru próbki nieznane.

Próbki (-kę) pobrano zgodnie z normą/instrukcją: : Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami przeprowadzono zgodnie instrukcją Nr I/LB Ib/48 wyd. 3, załącznik 01-F/01/LB Ib/48 „Instrukcja dla Klienta- Pobieranie próbek wody”

Próbki (-kę) pobrano wg: nie dotyczy

Cel badania: stwierdzenie zgodności z wymaganiami

Stan próbek: bez zastrzeżeń

Warunki dostarczenia próbek: Próbki dostarczono w warunkach prawidłowych

Data i godzina przyjęcia próbek: 21.12.2015 godz 12⁰⁰

Badanie rozpoczęto: 21.12.2015

Badanie zakończono: 22.12.2015

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88



SE Ib/47301/448/S/15
Kod próbki: P-Ib-/671/S/15

Strona 2/2

Sprawozdanie z badań Nr Ib/654/S/15

| B a d a n i a b a k t e r i o l o g i c z n e | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik jakości wody | Identyfikacja metody | Liczba j.t.k | Najwyższa wartość dopuszczalna wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.13 listopada 2015r.(Dz.U.z 2015, poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. |
| Bakterie grupy coli w 100 ml wody ⁽²⁾ | Procedura badawcza Ib/LB/PB-01 wyd.2 z dn. 2009.01.26 A | 0 | 0 |

Badanie wykonał: mgr inż. E. Gadawska, inż. J. Ratusznik

Autoryzował:

Starszy Asystent

inż. Justyna Ratusznik

j.t.k. – jednostek tworzących kolonie;;

A – metoda akredytowana;

Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod, określoną w załączniku Nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.13 listopada 2015r. Dz.U.z 2015, poz.1989.

⁽²⁾- W przypadku wody do spożycia przez ludzi metoda inna niż w Rozporządzeniu MZ (Dz. U. z 2015, poz. 1989)

Data sporządzenia sprawozdania: 22.12.2015

Zatwierdził:

Kierownik
Laboratorium Żywności i Żywności
mgr Beżena Tometczak

Otrzymują:

1. Zleceniodawca
2. a/a.

Oświadczają się, że:

- 1.Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera 2 strony i może być powielane jedynie w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.
- 2.Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
- 3.Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.



AB 642

**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY**

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88



SE Ib/47301/449/S/15
Kod próbki: P-Ib-/672/S/15

Busko-Zdrój, dnia 22.12.2015

Strona 1/2

Sprawozdanie z badań Nr Ib/655/S/15

- woda z wodociągu

Nazwa i adres Klienta: Związek Międzygminny NIDA 2000, Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn

Pismo, znak: Zlecenie w/w firmy Nr Ib/449/S/15 z dnia 21.12.2015

Pochodzenie wody: wodociąg Stary Korczyn

Miejsce poboru próbek: Pompownia wody Przemyków

Data i godzina poboru próbek: 21.12.2015 godz. 10⁰⁰

Próbkobiorca / doręczyciel: Próbki pobrane i dostarczone przez zleceniodawcę.

Warunki poboru próbki nieznanne.

Próbki (-kę) pobrano zgodnie z normą/instrukcją: : Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami przeprowadzono zgodnie instrukcją Nr I/LB Ib/48 wyd. 3, załącznik 01-F/01/LB Ib/48 „Instrukcja dla Klienta- Pobieranie próbek wody”

Próbki (-kę) pobrano wg: nie dotyczy

Cel badania: stwierdzenie zgodności z wymaganiami

Stan próbek: bez zastrzeżeń

Warunki dostarczenia próbek: Próbki dostarczono w warunkach prawidłowych

Data i godzina przyjęcia próbek: 21.12.2015 godz 12⁰⁰

Badanie rozpoczęto: 21.12.2015

Badanie zakończono: 22.12.2015

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAŁ LABORATORYJNY

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.: (041) 378-35-73; fax: (041) 378-27-88

Związek Międzygminny
"NIDA 2000"
wpłynęło dnia 22.12.2015
podpis D. Błotnicki



SE Ib/47301/449/S/15
Kod próbki: P-Ib-/672/S/15

Strona 2/2

Sprawozdanie z badań Nr Ib/655/S/15

| Badania bakteriologiczne | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik jakości wody | Identyfikacja metody | Liczba j.t.k | Najwyższa wartość dopuszczalna wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn.13 listopada 2015r.(Dz.U.z 2015, poz.1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. |
| Bakterie grupy coli w 100 ml wody ⁽²⁾ | Procedura badawcza Ib/LB/PB-01 wyd.2 z dn. 2009.01.26 A | 0 | 0 |

Badanie wykonał: mgr inż. E. Gadawska, inż. J. Ratusznik

Autoryzował: Starszy Asystent

inż. Justyna Ratusznik

j.t.k. – jednostek tworzących kolonie;;
A – metoda akredytowana;

Badania przeprowadzono metodami zgodnymi z charakterystyką metod, określoną w załączniku Nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.13 listopada 2015r. Dz.U.z 2015, poz.1989.

⁽²⁾- W przypadku wody do spożycia przez ludzi metoda inna niż w Rozporządzeniu MZ (Dz. U. z 2015, poz. 1989)

Data sporządzenia sprawozdania: 22.12.2015

Zatwierdził:

Kierownik
Laboratorium Żywności i Żywności
mgr Bożena Tomietczak

Otrzymują:

1. Zleceniodawca
2. a/a.

Oświadczam, że:

1. Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera 2 strony i może być powielane jedynie w całości. Inna forma kopiowania wymaga pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
3. Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania.